Friedmann & Kirchner
[Gesellschaft für Material- und Bauteilprüfung mbH]

Prüfbescheinigung

Nummer: **2020-09-5122-03**

Auftraggeber: C.R. Laurence of Europe GmbH
Boschstraße 7
74360 Ilsfeld
Deutschland

Produkt: Duschtürband Lugano mit Türabmessungen bis 900 x 2500 mm



Prüfnorm: DIN EN 14428:2019-07 Abschnitt 4.4.5 Haltbarkeit

Ergebnis: 20.000 Zyklen bestanden
100.000 Zyklen bestanden

Rohrbach, der 10. Dezember 2020

Dipl.-Ing. Michael Friedmann

Friedmann & Kirchner F&K bauaufsichtlich anerkannte PÜZ-Stelle Ges. f. Material- und Bauteilprüfung mbH

Dipl.-Ing. Robert Kirchner

Geschäftsführer [Dipl.-Ing. Michael Friedmann · Dipl.-Ing. Robert Kirchner · HRB Landau 3143]
Adresse [Große Ahlmühle 7 · 76865 Rohrbach · Deutschland · Tel +49 (0) 63 49-93 93 1-0 · Fax +49 (0) 63 49-93 93 1-99]
Internet [info@friedmann-kirchner.de · www.friedmann-kirchner.de]